

## Relatório de Dúvidas do Processo

### Processo

|  |   |
|--|---|
| <b>Número:</b> 72/2023                           | <b>Número do Processo Interno:</b> 267/2023 |
| <b>Modalidade:</b> Registro de Preços Eletrônico | <b>Abertura:</b> 08/11/2023 - 14:00         |
| <b>Orgão:</b> Setor de Compras e Licitações      | <b>Município:</b> Boa Vista do Cadeado / RS |

| Registrado em  | Assunto                    | Respondido Em            |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 27/10/2023 -<br>16:10:46   | Esclarecimento - Descrição | 31/10/2023 -<br>11:38:53 |
| Qual o diâmetro do produto e o material da carcaça?  |                            |                          |
| Bom dia! Conforme informe do engenheiro o diâmetro é DN 40 e material é CORPO EM BRONZE. Atenciosamente, Lauren Correia --<br>Atenciosamente; Secretaria Municipal da Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação e Saneamento. Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado - RS Av. Cinco Irmãos, 1130 - CEP: 98118-000 Fone: (55) 36461075; (55) 99968-3498 CNPJ: 04.216.132/0001-06 |                            |                          |

[Voltar](#)